



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione



Ai Sindaci dei Comuni di:

**Campegine
Castelnuovo Sotto
Gattatico
Gualtieri
Poviglio
Brescello
Boretto**

Ai Direttori dei Distretti di:

**Guastalla
Montecchio**

Oggetto: inconveniente alla centrale idrica di Caprara (aggiornamento)

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot 0100308 del 10/08/2023 relativa alla problematica verificatasi presso la centrale idrica di Caprara in data 31.07.2023 dovuta ad un cedimento del pozzo 3 che ha comportato l'insudiciamento della vasca di Caprara con limo, si precisa che il suddetto pozzo è stato immediatamente escluso dalla rete di distribuzione e i prelievi effettuati dallo scrivente servizio presso punti significati della rete di distribuzione in data 01.08.2023, 02.08.2023, 07.08.2023, 21.08.2023, e in data 18.09.2023 sono risultati conformi alla normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale presenza di modifica dei caratteri organolettici dell'acqua (odore, colore, sapore) sono presumibilmente imputabili a situazioni puntuali dovute a problematiche specifiche (esempio una rete domestica non utilizzata da tempo, una rete terminale, presenza di impianti di trattamento domestico ecc) e possono essere risolti richiedendo l'intervento dell'ente gestore.

Per completezza di informazione si comunica che al servizio è arrivata un'unica segnalazione che è stata risolta dall'ente gestore.

Il gestore ha trasmesso allo scrivente servizio, come richiesto, documentazione descrittiva dell'episodio, gli interventi effettuati, le analisi in autocontrollo e le azione correttive da implementare.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Dott.ssa Daniela De Vita